

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-194-25

na výrobek:

Jednokřídlové dřevěné dveře plné, částečně prosklené a prosklené, osazené v ocelové zárubni, dřevěné obložkové zárubni nebo dřevěné obložkové zárubni s provětráváním

výrobce:

CAG s.r.o.

Kytín 19, 252 10 Mníšek pod Brdy

Místo výroby: Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy

Česká republika

IČO: 25686925

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Vzduchová neprůzvučnost	Deklarovaná hodnota	R_w (C;C_{tr}) = 30 (-1;-3) dB - plné dveře tl. 40 mm, osazené v dřevěné obložkové zárubni FABI, s výplní z děrované DTD
		R_w (C;C_{tr}) = 30 (-1;-2) dB - plné dveře tl. 40 mm, osazené v dřevěné obložkové zárubni FABI, s výplní GRENAMAT
		R_w (C;C_{tr}) = 31 (-1;-3) dB - prosklené dveře tl. 40 mm, osazené v dřevěné obložkové zárubni FABI, s výplní z děrované DTD a s prosklením Connex 6,5
		R_w (C;C_{tr}) = 32 (-1;-3) dB - prosklené dveře tl. 40 mm, osazené v dřevěné obložkové zárubni FABI, s výplní GRENAMAT a s prosklením Connex 8
		R_w (C;C_{tr}) = 31 (-1;-2) dB - prosklené dveře tl. 40 mm, osazené v dřevěné obložkové zárubni FABI s provětráváním, s výplní GRENAMAT a s prosklením Connex 8
		R_w (C;C_{tr}) = 30 (-1;-2) dB - prosklené dveře tl. 40 mm, osazené v dřevěné obložkové zárubni FABI s provětráváním, s výplní z děrované DTD a s prosklením Connex 6,5
		R_w (C;C_{tr}) = 30 (-1;-3) dB - plné dveře tl. 40 mm, osazené v dřevěné obložkové zárubni FABI s provětráváním, s výplní z děrované DTD
		R_w (C;C_{tr}) = 30 (-1;-2) dB - plné dveře tl. 40 mm, osazené v ocelové zárubni HDI, s výplní GRENAMAT
		R_w (C;C_{tr}) = 32 (-1;-3) dB - prosklené dveře tl. 40 mm, osazené v ocelové zárubni HDI, s výplní z děrované DTD a prosklením Connex 6,5

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkoušce č. 22/A006 vydaného dne 09.05.2022 AZL č. 1007.4 ITC a.s. - divize CSI a.s., Pražská 16, Praha 10 - Hostivař.

Datum vydání: 16. září 2025

Platnost do: 16. září 2028



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV